

નોટિસ

(વીજળી અધિનિયમ, 2003 ની કલમ 15 ની પેટા-કલમ (2) હેઠળ)

1. દક્ષિણ ઓલપાડ ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ, B-9, કુલ્તબ ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ એરિયા, કતવારિયા સરાઈ, નવી દિલ્હી-110016 ખાતે તેની નોંધાયેલ ઓફિસ ધરાવે છે, જે કંપની એક્ટ, 2013 હેઠળ સમાવિષ્ટ છે, તેણે કેન્દ્રીય ઈલેક્ટ્રીસિટી સમક્ષ ફરી અરજી કરી છે. કમિશન, નવી દિલ્હી, ટ્રાન્સમિશન લાઈનો, સબ-સ્ટેશનો અને અન્ય અસ્કયામતોના સંબંધમાં ટ્રાન્સમિશન લાઈસન્સ આપવા માટે વીજળી અધિનિયમ, 2003ની કલમ 15 ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ, જેની વિગતો નીચે આપેલ છે:-

અ.નં.	લાઇન / સબ સ્ટેશન નું નામ સ્થળ નોંધ મુજબ	બી.પી.સી. ના સર્વે રીપોર્ટ મુજબ લાઇનની લંબાઈ/ કેપેસિટી	ટ્રાન્સમિશન ચાર્જ્સ (રૂપિયા) મિલિયન પ્રતિ વર્ષ	નિયત કરેલ સી.ઓ.ડી	રીમાર્ક્સ
૧	૭૬૫/૪૦૦ જી.આઈ.એસ. સબ સ્ટેશનની ઓલપાડની દક્ષિણે (ઓલપાડ અને ઈચ્છાપોરની વચ્ચે) યોગ્ય સ્થળે સ્થાપના તથા લગત સાધનો	૩૦૦૦ એમ.વી.એ. ૭૮૫ એમ.વી.એ.આર. - બી.આર	૫૫૬૬.૮૬	અમલની તારીખથી ૨૪ મહિના પાને કે તા. ૧૫.૧૦. ૨૦૨૪	
૨	૭૬૫ કિલોવોલ્ટ વડોદરા જી.આઈ.એસ. દક્ષિણ ઓલપાડ (જી.આઈ.એસ.) ડબલ સર્કિટ લાઈન વડોદરા ખાતે ૨ નં. ૭૬૫ કિલોવોલ્ટ લાઈન ભેષ	૧૩૧.૩૮૭ કિલોમીટર			
૩	વડોદરા જી.આઈ.એસ. ખાતે દરેક સર્કિટ ઉપર ૨૪૦ એમ.વી.એ.આર. ના સ્વીચેબલ લાઈન રીએક્ટર્સ	૪૮૦ એમ.વી.એ.આર. (એસ.એલ.આર.)			
૪	દક્ષિણ ઓલપાડ (જી.આઈ.એસ.) ખાતે ગંધાર-હરાજી ૪૦૦ કિલોવોલ્ટ લાઈનનું લાઈન ઈન લાઈન આઉટ	૫.૨૪ કિલોમીટર			
૫	૭૬૫ કિલોવોલ્ટ અમદાવાદ- દક્ષિણ (જી.આઈ.એસ.) ડબલ સર્કિટ લાઈન અમદાવાદ ખાતે ૨ નં. ૭૬૫ કિલોવોલ્ટ લાઈન ભેષ	૨૩૨.૭૫૨ કિલોમીટર			
૬	અમદાવાદ ખાતે દરેક સર્કિટ ઉપર ૨૪૦ એમ.વી.એ.આર. ના સ્વીચેબલ લાઈન રીએક્ટર્સ	૪૮૦ એમ.વી.એ.આર. (એસ.એલ.આર.)			
	સાઉથ ઓલપાડ ખાતે દરેક સર્કિટ ઉપર ૨૪૦ એમ.વી.એ.આર. ના સ્વીચેબલ લાઈન રીએક્ટર્સ	૪૮૦ એમ.વી.એ.આર. (એસ.એલ.આર.)			

નોંધ :- (i) અનુક્રમ નં. ૧, ૨, ૩, ૪, ૫ અને ૬ નું સ્થળ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ છે.
(ii) સંપૂર્ણ માહિતી માટે <https://www.powergrid.in/subsidiaries> ની મુલાકાત લો.

કમિશન સમક્ષ દાખલ કરેલ સંપૂર્ણ અરજી અને અન્ય દસ્તાવેજો પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઈટ <https://www.powergrid.in/subsidiaries> પર કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા એક્સેસ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. અરજીનું નિરીક્ષણ કંપનીના C/o ED (TBCB), પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, સૌદામિની, પ્લોટ નં. 2, સેક્ટર-29, ગુડગાંવ 122001 ખાતે પણ કરી શકાય છે. સી.ડી. કિશોર, પ્રોજેક્ટ ઈન્ચાર્જ, દક્ષિણ ઓલપાડ ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડની આયોગની કચેરી, પંચ દ્વારા નિર્દિષ્ટ પ્રક્રિયા અનુસાર.

3. વાંધા અથવા સૂચનો, જો કોઈ હોય તો, સેક્રેટરી, સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, ૭મો માળ, ટાવર બી, વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર, નૌરોજી નગર, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૮ (ઈમેઈલ આઈડી: registry@cercind.gov.in પર) સમક્ષ ફાઈલ કરવા. અરજદાર અથવા તેના અધિકૃત એજન્ટને વાંધાઓ/સૂચન(ઓ)ની નકલ, અખબારમાં સૂચના પ્રકાશિત થયાના ૧૫ દિવસની અંદર.

સ્થળ: નવી દિલ્હી
તારીખ: 25. 10. 2024

સી. ડી. કિશોર,
પ્રોજેક્ટ ઇન્ચાર્જ,
દક્ષિણ ઓલપાડ ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

Submittal Advertisement No. PGCIL/Notice-168/TBCB/Regd-14-2024-25