

વટામણ ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ
(પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની 100 % સંપૂર્ણ માલિકીની પેટા કંપની)
બી-9, કુતબ સંસ્થાકીય વિસ્તાર, કટવારિયા સરાઈ,
નવી દિલ્હી - 110 016

નોટિસ

(વિજળી અધિનિયમ, 2003 ની કલમ 15 ની પેટા કલમ (2) હેઠળ)

1. વટામણ ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડની બી-9, કુતબ સંસ્થાકીય વિસ્તાર, કટવારિયા સરાઈ, નવી દિલ્હી - 110 016 ખાતે નોંધાયેલ ઓફિસ કે જે કંપની અધિનિયમ 2013 હેઠળ સમાવિષ્ટ કરાયેલી કંપની દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન, સબ સ્ટેશન અને અન્ય અસ્કયામતોના સંબંધમાં ટ્રાન્સમિશન લાઇસન્સ આપવા માટે વીજળી અધિનિયમ 2003ની કલમ 15ની પેટા કલમ 1 હેઠળ કેન્દ્રીય વીજળી નિયમનકારી કમિશન સમક્ષ અરજી કરી છે, જેની વિગતો નીચે આપેલ છે :-

ક્રમ સંખ્યા	લાઇન / સબસ્ટેશનનું નામ (સ્થાન)	લાઇન લંબાઈ* /ક્ષમતા	વાર્ષિક ટ્રાન્સમિશન ચાર્જિસ (INR) મિલિયન પ્રતિ વર્ષ	કમિશનિંગ શેડ્યૂલ	ટીકા
1.	વટામણ પાસે 765 kV સ્વિચિંગ સ્ટેશનની સ્થાપના 2x330MVA, 765 kV બસ રિએક્ટર સાથે <ul style="list-style-type: none"> • 330 MVAR 765 kV બસ રિએક્ટર-2 (7x110 MVA સિંગલ ફેઝ રિએક્ટર એકમો જેમાં લાઇન/બસ રિએક્ટર માટે 1 સ્પેર યુનિટનો સમાવેશ થાય છે) • 765 kV બસ રિએક્ટર બેઝ- 2 • 765 kV લાઇન બેઝ- 8 (ક્રમ 2, 5 અને 7 પરની લાઇન માટે) ભાવિ અવકાશ: જગ્યા માટે <ul style="list-style-type: none"> • 765/400kV ICT સાથે બેઝ - 6 નંગ • 765 kV લાઇન બેઝ સાથે સ્વિચેબલ લાઇન રિએક્ટર - 6 નંગ • 765kV બસ રિએક્ટર સાથે બેઝ - 2 નંગ. • 765kV સેક્શનલાઇનર બેઝ : 1 - 		4018.15	અસરકારક તારીખ થી 24 મહિના	

(Handwritten Signature)

	<p>સેટ</p> <ul style="list-style-type: none"> • સ્વીચેબલ લાઇન રિએક્ટર સાથે 400 kV લાઇન બેઝ - 12 નંગ. • 400/220kV ICT સાથે બેઝ - 8 નંગ • 400kV બસ રિએક્ટર સાથે બેઝ: 2 નંગ • 400kV સેક્શનલાઇઝર બેઝ : 1-સેટ • 220kV લાઇન બેઝ: 16 નંગ • 220kV સેક્શનલાઇઝર બેઝ : 2 સેટ • 220kV BC અને TBC: 3 નંગ • STATCOM (± 300 MVAR) MSC (2x125 MVAR) અને MSR (1x125 MVAR) સાથે સંકળાયેલ બેઝ: 1 નંગ 				
2.	હળવદ - વટામણ 765 kV D/c લાઇન	129.559 કિમી			
3.	<p>765kV D/c લાઇન હળવદ-વટામણના વટામણ છેડે ની દરેક ckt પર 1x330 MVAR સ્વીચેબલ લાઇન રિએક્ટર</p> <ul style="list-style-type: none"> • 330 MVAR, 765 kV સ્વીચેબલ લાઇન રિએક્ટર- 2 નંગ (6 x 110 MVAR સિંગલ ફેઝ રિએક્ટર યુનિટ) [110 MVAR સિંગલ ફેઝ સ્પેર બસ રિએક્ટર યુનિટ લાઇન રિએક્ટર માટે ફાજલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે) • 765kV લાઇન રિએક્ટર માટે સ્વિચિંગ સાધનો- 2 				
4.	<p>765kV D/c હળવદ-વટામણ લાઇનના અંતે હળવદ છેડે લાઇન બેઝ 2 નંગ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 765kV લાઇન બેઝ- 2 નંગ (હળવદ છેડા માટે) 				
5.	વટામણ 765kV સ્વિચિંગ સ્ટેશનના છેડે 765 kV D/c લાકડિયા - વડોદરાની LILO લાઇનો	39.521 કિમી			
6.	765kV D/c લાકડિયા-વટામણના વટામણ છેડે દરેક ckt પર 240 MVAR 765 kV સ્વીચેબલ લાઇન રિએક્ટર - NGR બાયપાસિંગ વ્યવસ્થા સાથે				

Y. J.

	<ul style="list-style-type: none"> • 240 MVA, 765kV સ્વિચેબલ લાઇન રિએક્ટર- 2 (7x 80 MVA સિંગલ ફેઝ રિએક્ટર યુનિટ 1 સ્પેર યુનિટ સાથે) • 765kV લાઇન રિએક્ટર માટે સ્વિચિંગ સાધનો- 2 				
7.	765 kV D/c વટામણ સ્વિચિંગ સ્ટેશન - નવસારી (નવું)(GIS) લાઇન	257.713 કિમી			
8.	765kV D/c વટામણ સ્વિચિંગ સ્ટેશન-નવસારી (નવું) (GIS) લાઇનના નવસારી (નવું) (GIS) છેડે દરેક ckt પર 330 MVA સ્વિચેબલ લાઇન રિએક્ટર <ul style="list-style-type: none"> • 330 MVA, 765kV સ્વિચેબલ લાઇન રિએક્ટર- 2 નંગ (6x 110 MVA સિંગલ ફેઝ રિએક્ટર યુનિટ) [110 MVA સ્પેર રિએક્ટર યુનિટ નવસારી ખાતે PGCIL દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેનો સ્પેર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે] • 765kV લાઇન રિએક્ટર માટે સ્વિચિંગ સાધનો - 2 				
9.	765kV D/c વટામણ સ્વિચિંગ સ્ટેશન - નવસારી (નવું)(GIS) લાઇનના અંતે નવસારી (નવી) ખાતે 765 kV GIS લાઇન બેઝ - 2 નંબર <ul style="list-style-type: none"> • 765kV લાઇન બેઝ (GIS) - 2 નંગ (નવસારી (નવું) છેડા માટે 2 નંગ) 				


*બિડ પ્રોસેસ કોઓર્ડિનેટર દ્વારા આપવામાં આવેલ સર્વે રિપોર્ટ મુજબ

**અસરકારક તારીખ: 26.12.2023

2. કમિશન સમક્ષ દાખલ કરેલ સંપૂર્ણ અરજી અને અન્ય દસ્તાવેજો પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ <https://www.powergrid.in/subsidiaries> પર કોઈપણ વ્યક્તિની જાણકારી અર્થે ઉપલબ્ધ છે. અરજીની તપાસ કંપનીના C/o ED (TBCB), પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, સૌદામિની, પ્લોટ નં.2, સેક્ટર-29, ગુડગાંવ 122001 તેમજ શ્રી પંકજ રાહોડ નાણાં પ્રભારી,, વટામન ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ અથવા પંચ દ્વારા નિર્દિષ્ટ પ્રક્રિયા અનુસાર આયોગની ઓફિસ. ખાતે પણ કરી શકાય છે.

3. અરજદાર અથવા તેના અધિકૃત એજન્ટ, POWERGRID ની વેબસાઇટ પર નોટિસના પ્રકાશનના 30 દિવસની અંદર વાંધા અથવા સૂચનો, જો કોઈ હોય તો, સેક્ટરી, સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી

કમિશન, ત્રીજો માળ, ચંદ્રલોક બિલ્ડિંગ, જનપથ, નવી દિલ્હી -110 001 સમક્ષ,
વાંધાઓ/સૂચન(ઓ)ની નકલ સાથે ફાઇલ કરી શકશે.



પંકજ રાહોડ
નાણાં પ્રભારી,
વટામન ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

સ્થળ: નવી દિલ્હી

તારીખ: ૨૪.૦૩.૨૫